

Lithiumbatterie SIMATIC HMI und C7, Lieferumfang: 1 Stück Lithiumbatterie, mit 235 mm Anschlussleitung

Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	Lithium-Batterie		
Aufbauart/Montage			
Wand-/Direktmontage	Ja; im HMI Geräte Batteriefach		
Versorgungsspannung			
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC		
Nennwert (DC)	3,6 V		
Akku			
Ladezustandsanzeige	Nein		
wiederaufladbar	Nein		
Kapazität	1,6 A·h		
Lithium-Ionen	Ja; SL-361		
Sonderbauform	Ja; 2/3 AA		
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
RoHS-Konformität	Ja		
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	0 °C		
• max.	55 °C		
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport			
• min.	-20 °C; die Lagerfähigkeit bei Raumtemperatur beträgt 10 Jahre mit einem Kapazitätsverlust von 1 % pro Jahr		
• max.	70 °C; die Lagerfähigkeit bei Raumtemperatur beträgt 10 Jahre mit einem Kapazitätsverlust von 1 % pro Jahr		
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.	90 %		
Zubehör			
gehört zum Produkt	SIMATIC S5		
Maße			
Länge	33 mm		
Durchmesser	14,7 mm		
Gewichte			
Gewicht (ohne Verpackung)	12 g		
Lieferumfang			
Liefermenge in Stück	1; inkl. 220 mm Anschlussleitung		
Sonstiges			
Handelsware	Ja; SL2361 PGHK		
Hersteller-Name	Tadiran Batteries GmbH		
Hersteller-Adresse	Industriestr. 22, 63654 Büdingen, Deutschland		
Hersteller-Kontakt	E-Mail: anfrage@distrelec.de		
Zielgeräte	für TD17, OP17, OP25, OP27, OP35, OP37, TP27, TP37, OP/TP270, MP270, MP270B, MP370		
Hinweis:	Batterie (Lithium) sachgerecht entsorgen; Gefahrgut!		
Klassifizierungen			
		Version	Klassifizierung
	eClass	16	27-33-02-92
	eClass	14	27-33-02-92
	eClass	12	27-33-02-92
	eClass	9.1	27-33-02-92

eClass	9	27-33-02-92
eClass	8	27-24-92-03
eClass	7.1	27-24-92-03
eClass	6	27-24-92-03
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

Approbationen / Zertifikate

allgemeine Produkt- zulassung	Maritime Anwendung
----------------------------------	--------------------

[Herstellereklärung](#)



Weitere Informationen

Nutzbar in folgenden Produkten: Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der Crossliste, die im folgenden SIOS-Beitrag als Download zur Verfügung steht: 40466415

<https://support.industry.siemens.com/cs/document/40466415/status-des-simatic-hmi-zubeh%C3%B6rs-und-crossliste-update?dti=0&lc=de-DE>

letzte Änderung:

07.04.2026 