SIEMENS

Datenblatt 6AV7674-1LA70-0AA0

Extension Unit box 24" zur Montage an allen rundum IP65 geschützten 16:9 HMI/IPC Geräten. Tiefes Leergehäuse für den flexiblen Einbau von Bedienelementen, (ohne Vorperforierung)



Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Extension Unit box 24"
Aufbauart/Montage	
Montage	für Montage an ein 16:9 HMI / IPC PRO Gerät (unterer Bereich)
Befestigungsart	Verschraubung
Rack-Montage	Nein
Fronteinbau	Nein
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Nennwert (DC)	24 V
Schutzart und Schutzklasse	
IP (rundum)	IP65
NEMA (frontseitig)	
● Enclosure Type 4 frontseitig	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
● min.	0 °C
● max.	50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
● min.	-20 °C
● max.	60 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
● Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m
Relative Luftfeuchte	
● Betrieb, max.	90 %; keine Betauung
Mechanik/Material	
Material	
● Aluminium	Ja; Pulverbeschichtet
Material des Gehäuses (frontseitig)	
● Aluminium	Ja; mit schwarzer Folie abgedeckt
Maße	
Breite	583 mm
Höhe	99 mm
Tiefe	112 mm
Gewichte	
Gewicht (ohne Verpackung)	3,1 kg
Gewicht (mit Verpackung)	3,3 kg

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Lieferumfang

Liefermenge in Stück	1
enthaltene Komponenten	Schrauben für Befestigung

Sonstiges

Zielgeräte	PRO Geräte für Tragarm (erweiterbar, Rundrohr) und Standfuß (erweiterbar, Flansch unten)

Klassifizierungen

	Version	Klassifizierung
eClass	16	27-33-02-92
eClass	14	27-33-02-92
eClass	12	27-33-02-92
eClass	9.1	27-33-02-92
eClass	9	27-33-02-92
eClass	8	27-24-92-03
eClass	7.1	27-24-92-03
eClass	6	27-24-92-03
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

Approbationen / Zertifikate

allgemeine Produktzulassung

China RoHS

Weitere Informationen

Nutzbar in folgenden Produkten: Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der Crossliste, die im folgenden SIOS-Beitrag als Download zur Verfügung steht: 40466415
https://support.industry.siemens.com/cs/document/40466415/status-des-simatic-hmi-zubeh%C3%B6rs-und-crossliste-update?dti=0&lc=de-DE

letzte Änderung: 22.05.2024

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens